

Nr sprawy ZP/PN-1/14/S

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę odpylania spalin za pomocą instalacji mechanicznej z zastosowaniem filtrów workowych dla kotłów WR w ciepłowni miejskiej MPGK Spółki z o.o. we Włodawie”

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Kota działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) **modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:**

W Rozdziale 3. Przedmiot zamówienia:

- W punkcie II.4 pn.

Szczegółowe wymagania i zakres prac modernizacyjnych układów transportu i gromadzenia pyłów dymnicowych:

- Zapis punktu 4

„Zastosować nowe zgrzebło mechaniczne (w transporcie poziomym wzdłuż budynku ciepłowni), oraz rurowo-linkowe pomiędzy zgrzebłem a zbiornikiem pyłu. Przeanalizować możliwość grawitacyjnego transportu pyłu z I - ego stopnia odpylania. Na krótkich odcinkach można zastosować podajniki ślimakowe”.

zmienia się na zapis:

„Do transportu pyłów zastosować nowe zgrzebło mechaniczne (w transporcie poziomym wzdłuż budynku ciepłowni), oraz przenośnik rurowo-linkowy pomiędzy zgrzebłem a zbiornikiem pyłu; lub jako rozwiązanie opcjonalne na całym tym odcinku zastosować przenośnik rurowo-linkowy. Przeanalizować możliwość grawitacyjnego transportu pyłu z I - ego stopnia odpylania. Na krótkich odcinkach można zastosować podajniki ślimakowe”.

- Zapis punktu 5:

„Zastosować podajniki celkowe na zsykach pyłu (nie stosować zaworów gumowych)”.

zmienia się na zapis:

„Zastosować podajniki celkowe na zsykach pyłu (nie stosować zaworów gumowych), lub zastosować inne rozwiązania odcinające i dozujące pyły”.

Zmiany SIWZ stają się z chwilą przekazania ich treści wykonawcom jej integralną częścią i wiążą wykonawców na tych samych zasadach co ona.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził :

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kot